

喀什市市场监督管理局 行政处罚决定书

喀市市监稽处罚〔2023〕293号

当事人：喀什德森高低压成套设备有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91*****3F

住所（住址）：新疆喀什地区喀什*****区*****侧、喀什*****公司西侧

法定代表人（经营者）：叶**

身份证件号码：511*****51

2023年6月8日，喀什地区市场监督管理局委托喀什地区产品质量检验所对新疆喀什地区喀什中*****区西区纬*路南侧、喀什*****公司西侧喀什德森高低压成套设备有限公司生产的“XGMC”照明配电箱进行检验，2023年8月25日我局收到喀什地区产品质量检验所出具的《检验报告》（2023喀检DQJ字第0040号），检验结论：经抽样检验，布线、操作性能和功能、绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证、成套设备的防护等级、电击防护和保护、电路完整性不符合GB/T7251.3-2017标准，检验结论为不合格。签发日期：2023-07-17。

2023年8月25日喀什市市场监督管理局执法人员对当事人进行检验结果送达，当事人在现场，执法人员告知当事人对检验结果有异议可以自收到检验结果十五日内提出书

面复检申请；当事人逾期未申请复检，视为无异议。随后执法人员检查当事人经营场所时，现场发现未发现“XGMC”照明配电箱。

执法人员认为当事人的行为涉嫌违反《中华人民共和国产品质量法》第十三条第一款、第二款之规定，依据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十九条第一款的规定，经主管领导批准立案调查。

经查明，2023年4月1日当事人生产“XGMC”照明配电箱共60台，经抽样检验，布线、操作性能和功能、绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证、成套设备的防护等级、电击防护和保护、电路完整性不符合GB/T7251.3-2017标准，检验结论为不合格。当事人涉案产品成本价为100元/台，销售价格为150元/台。其中2台给抽检机构抽检，抽检人员当场并未支付货款。当事人对58台“XDM”型号配电箱进行自检，发现该批产品存在安全隐患后，自行拆除产品退回厂家。故该案货值金额为元9000（60台*150）元，无违法所得。

上述事实，主要有以下证据证明：

1. 当事人营业执照、身份证复印件等各1份，经执法人员核对与原件无误，属书证，证明当事人作为处罚主体其身份的合法性；

2. 案件承办人员跟当事人做的询问笔录一份，属书证，证明当事人违法行为实施过程、不合格“XGMC”照明配电箱来源情况、销售情况；

3. 喀什地区产品质量检验所出具的《检验报告》（2023 喀检 DQJ 字第 0040 号），属书证，证明按法定程序抽检的当事人生产、销售的“XGMC”照明配电箱经检测，结果不合格；

4. 向当事人送达检验报告的送达回证，属书证，证明：执法人员按法定程序向当事人送达了监督抽检检验报告；

6. 现场笔录 1 份，属书证，证明：执法人员送达检验报告当事人经营场所现场的情况；

7. 当事人提供的整改报告 1 份，属书证，证明：当事人收到不合格报告以后，排查不合格原因及整改的内容。

以上证据分别有提供人签名或者盖章确认。

执法人员于 2023 年 10 月 24 日向当事人直接送达《喀什市市场监督管理局行政处罚告知书》（喀市市监稽罚告〔2023〕293 号），当事人在法定期限内未行使陈述、申辩权，视为放弃此权利。

当事人上述行为违反《中华人民共和国产品质量法》第十三条第一款：“可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。”与第二款“禁止生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。具体管理办法由国务院规定。”的规定，已经构成生产、销售不符合国家标准的配电箱的行为。

鉴于（1）当事人生产、销售的“XGMC”照明配电箱数

量较少；（2）当事人认真进行整改，改进生产工艺；（3）当事人在案件查处中能积极配合办案人员的工作，主观上已经认识到其违法行为的严重性，如实陈述其违法事实，案发后能及时停止违法行为，自行拆除产品退回厂家。本着过罚相当、处罚与教育相结合的原则，符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一款第（五）项“法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。”规定，从轻处罚。

依据《中华人民共和国产品质量法》第四十九条第一款：“生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品（包括已售出和未售出的产品，下同）货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，责令当事人停止生产、销售不合格“XGMC”照明配电箱并对当事人作如下行政处罚：

1、罚款 9000（玖仟）元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，将罚没款缴至中国建设银行股份有限公司喀什地区分行营业部（账户：喀什市财政局，账号：65*****76）。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你单位不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定之日起六十日内向喀什市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向喀什市人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

喀什市市场监督管理局
2023年11月2日



(市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息)

本文书一式两份，一份送达，一份归档

